

ELEKTRISCH MATERIEEL OP DE BOUWPLAATS

VOOR JE BEGINT!

HEB JE DE JUISTE PBM'S?

ZIJN ER STORINGEN, FOUTCODES OF EERDERE MELDINGEN GEREgistREERD?

WAAR ZIT DE NOODSTOP OP ELEKTRISCH MATERIEEL EN WANNEER GEBRUIK JE DIE?

WAT DOET HET MATERIEEL BIJ NOODSTOP (BIJV. REMT, SCHAKELT SPANNINGSLOOS, STOPT HYDRAULIEK)?

WIE MOET INGESCHAKELD/GEBELD WORDEN BIJ INCIDENTEN?

DE BASIS VAN ELEKTRISCH MATERIEEL OP DE BOUWPLAATS

GEBRUIK UITSLUITEND GEKEURD, GEREgistREERD EN GOED ONDERHOUDEN MATERIEEL.


MATERIEEL MOET VOOR GEBRUIK WORDEN GECONTROLEERD OP: BESCHADIGDE BEHUIZING, HITTEPLEKKEN OF BRANDLUCHT EN LOSSE OF BESCHADIGDE 400V-STEKKERS/KABELS

BEDIENING ALLEEN DOOR GEAUTORISEERD EN OPGELEID PERSONEEL.

HOUD ALTIJD REKENING MET ZWAARTEPUNT, STABILITEIT EN RIJROUTES VAN ELEKTRISCH MATERIEEL.

ZET MATERIEEL SPANNINGSLOOS BIJ PAUZES, STORINGEN EN ONDERHOUD.

MATERIEEL MET FOUTCODES, PRESTATIEVERLIES OF ABNORMALE WARMTE: DIRECT STOPPEN MET GEBRUIK.



ELEKTRISCHE VOERTUIGEN OP DE BOUWPLAATS LADEN EN OPSLAAN

LADEN GEBEURT UITSLUITEND OP AANGEWEEZEN LAADPLAATSEN DIE BRANDVEILIG ZIJN INGERICHT.

GEBRUIK ALLEEN DE VOORGESCHREVEN FABRIKANT LADER EN/OF CORRECTE 400V-AANSLUITING.

HOUD MINIMAAL 5 METER VRIJE RUIMTE RONDOM HET VOERTUIG TIJDENS LADEN.

LAAD NOOIT IN WOONUNITS, AFGESLOTEN RUIMTES OF OP VLUCHTWEGEN.

VOERTUIGEN MOETEN STAAN OP VLAk TERREIN TIJDENS LADEN.

BATTERIJEN KUNNEN VEEL WARMTE GENEREREN: LAADZONE MOET GEVENTILEERD ZIJN.

TIJDENS LADEN GEEN ONDERHOUD AAN HET VOERTUIG UITVOEREN.

OPSLAG VAN VOERTUIGEN: VRIJ VAN BRANDBARE MATERIALEN EN BEREIKBAAR VOOR HULPDIENTSEN.



ENERGIE-OPSLAGSYSTEMEN

PLAATS POWERPACKS OP EEN NIET-BRANDBARE ONDERGROND (BETON, STAALPLAAT).

MINIMALE AFSTAND TOT GEBOUWEN, OPSLAG EN MATERIEEL: 5 METER.

GEEN OPSLAG VAN GASFLESSEN, BRANDSTOFFEN OF CHEMICALIËN IN DE BUURT.

SYSTEEM MAG NIET WORDEN AFGEDEKT OF INGESLOTEN: VRIJE LUCHTSTROOM IS VERPLICHT.

AANSLUITEN OF LOSKOPPELEN ALLEEN DOOR BEVOEGD, TECHNISCH PERSONEEL.

DAGELIJKSE CONTROLE OP: WARMTE ROK OF GEUR, LEKKAGE, EN/OF VREEMD GELUID

BIJ STORING: ZONE VRIJMAKEN, NIET AANRAKEN, WEGWEZEN EN DIRECT MELDEN.



VOOR PLAATSIING OP
OPENBAAR TERREIN OF
LANGDURIGE PLAATSIING KAN
EEN VERGUNNING NODIG ZIJN.

DIT VERSCHILT PER GEMEENTE.

WETTELIJKE EISEN VOOR ELEKTRISCH MATERIEEL

- ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP DE BOUWPLAATS MOETEN VOLDOEN AAN DE NEN 1010.
- GEBRUIK EN INSPECTIE VAN ELEKTRISCH MATERIEEL VALT ONDER DE NEN 3140
- BESCHADIGD MATERIEEL OF KABELS DIRECT BUITEN GEBRUIK (ARBOBESLUIT ALGEMENE BEPALINGEN).
- ION ACCU'S MOETEN IN DE RI&E WORDEN BEHANDELD ALS VERHOOGD BRANDRISICO. (ARBOWET ARTIKEL 5)
- GROOT MATERIEEL MOET CE-GEMARKEERD ZIJN EN VEILIG TE BEDIENEN VOLGENS DE MACHINERICHTLIJN.

